

分析試験報告書

2020年10月27日

安藤・間・九特興業特定建設工事
共同企業体 飯塚市新体育館等建設工事 殿

埼玉県さいたま市北区宮原町1-66-2
応用地質株式会社
コアラボ試験センター

飯塚市新体育館等建設工事
件名 土壌の有機物等試験

(TEL 048-663-8611 FAX 048-663-8618)
分析担当者 秦野健司

貴ご依頼試料の測定結果を下記のとおり報告いたします。

A20081

試料名	単位	項目	有機炭素含有量	フミン酸含有量	強熱減量
No.1 FL-3.0m 黒土	%		11.2	11.4	26.7
No.1 FL-4.0m 石炭	%		64.2	100	94.0
No.2 FL-1.5m 盛土(黒土)	%		14.1	5.8	28.4
↓↓ ? ?					
(The remaining rows of the table are crossed out with a diagonal line.)					

備考

測定方法：有機炭素含有量 JGS 0231 加熱燃焼及び二酸化炭素測定
フミン酸含有量 アルカリ抽出、酸沈殿による重量法(別紙1参照)
強熱減量 JIS A 1226 電気マッフル炉による強熱(750℃)減量測定

良の
2023年2月
油度試験
4
検査
記録