

仕様書

1.業務名

終末処理場地下貯油槽点検委託

2.履行場所

飯塚市 柳橋 地内

3.委託目的

消防法（第14条の3の2）に基づき、終末処理場（4,000L）の重油地下式タンク（タンク容量10,000L以下）の2次検査を行ったところ、微減圧試験等で異常がみられたため、該当箇所の変更許可申請（変更作業含む）、配管漏えい検査等を実施するもの。

4.履行期間

契約締結の日の翌日から 90日間

5.業務内容

- （1） 危険物貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請書等の書類を作成し、消防署へ届出・協議及び消防署の検査立会
- （2） 吸引管等の変更作業（配筋・配管加圧検査あり）（詳細は別添図面参照）
- （3） 配管加圧検査後、配管漏えい試験実施結果報告書を作成し、消防署へ届出

6.実施期日

実施期日については、発注者と受注者の双方協議の上、実施するものとする。

7.報告

消防署の検査終了後、速やかに完成検査済証及び配管漏えい試験実施結果報告書等を市に提出するものとする。

8.支払い

委託料の支払いは業務終了後、請求のあった日より30日以内に支払うものとする。