

仕 様 書

- 1、件 名 殿浦ポンプ場ポンプ井排水ポンプ

- 2、型式・仕様 水中汚水ポンプ
型式：CN150、 $\phi 150 \times 3\text{m}^3/\text{min} \times 19\text{m}$
15kw $\times 440\text{V} \times 60\text{Hz} \times 4\text{P}$
ポンプケーシング：FC250、ハネグルマ：FC250
シャフト：SUS420J2、ケーブル：2PNCT 8mm² $\times 15\text{m}$
電圧仕様：三相 400V F種
3回塗り(エポキシ樹脂塗料、黒茶黒 375 μm)
銘板：仕様点刻印、入替用スライド(CP1502)
提出書類(性能試験、寸法検査成績書、膜厚検査成績表)
保護装置：マイクロサーマルプロテクタ(MTP)

- 3、数 量 1台

- 4、納品場所 殿浦ポンプ場

- 5、納 期 契約締結の日の翌日から令和5年3月31日まで

- 6、支払方法 発注者は請求を受けた日から30日以内に支払うものとする