

質 疑 回 答 書

件名：「飯塚市本庁舎外47 施設電力供給」
 (仕様書に関すること)

番号	質問内容	回 答
1	<p>お支払期日につきまして、弊社供給条件では「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」と定めております。支払義務発生日とは、弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ定めた日となります。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記以外の記載がある場合、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。</p> <p>仕様書を契約書に合綴される場合も、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。</p>	<p>了承します（速やかな請求書の発送にご協力をお願いします）。</p>
2	<p>延滞利息について弊社の供給条件では、「その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額」と記載されております。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記以外の記載がある場合、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。</p>	<p>了承します。</p>
3	<p>消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行いますかよろしいでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記以外の記載がある場合、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。</p>	<p>託送料金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際には、その都度協議とします。</p>
4	<p>仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記以外の記載がある場合、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。</p> <p>仕様書につきましても、契約書に合綴する場合は同様に變更いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>契約書については原案のとおりとします。</p>

5	<p>仕様書に記載されている燃料費調整額には、市場価格調整額と離島ユニバーサルサービス調整額が含まれているという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>(弊社落札後、九州エリアを管轄する旧一般電気事業者と同様に、燃料費調整額と合わせて市場価格調整額と離島ユニバーサルサービス調整額をご請求いたします)</p>	お見込みのとおりです。
6	<p>仕様書 2 仕様 (2) ※に「川島排水ポンプ場」については予備電源があると記載がございますが、予備電源の契約はありますでしょうか。ある場合、入札算定には含みますでしょうか。また、入札算定に含む場合、入札内訳書に予備電源の欄を弊社で入力して算定させていただいてよろしいでしょうか。</p>	予備電源の契約はありますが、入札算定には含めないようお願いいたします。
7	<p>仕様書 2 仕様 (8) の検針方法につきまして、「毎月月末」と記載がございますが、「1 日 0 時」と解釈しても差し支えないでしょうか。</p>	差し支えありません。
8	<p>仕様書 2 仕様 (9) 電気料金請求等の (ア) につきまして、「施設毎の内訳 (最大需要電力、契約電力、使用電力量、力率、単価、料金等) を紙媒体により添付し送付すること」と記載がございますが、弊社は単価及び検針結果については WEB 上でのご確認となりますが、ご了承いただけますでしょうか。</p>	ダウンロード可能なデータがエクセル形式または c s v 形式のものであれば、差し支えありません。
9	<p>入札対象施設の現供給者を教えてください。(切替時に必要となります。)</p> <p>最終保障契約の場合その旨お知らせいただけますか。別途必要書類の提出が必要となる場合がありますのでご了承いただけますか。</p>	全施設九州電力(株)です。
10	<p>初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますか。</p> <p>また、自動検針装置 (スマートメーター) の設置の有無を教えてください。</p>	初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設については「No. 11 二瀬交流センター」、「No. 14 筑穂保育所」、「No. 15 穂波東保育所」です。また、自動検針装置については全施設設置されていることを確認しています。
11	<p>現在契約中の電力会社との契約種別を教えてください。</p>	契約種別は「別表」のとおりです。

12	すべての施設を同じ単価設定とさせていただいてよろしいでしょうか。契約種別ごとの単価設定が必要などの条件がございましたら教えてください。	入札内訳書のとおり単価設定としていただく以外の条件はありません。
13	各施設の現在の計量日を教えてください。	全施設毎月1日です。
14	現供給の計量日が1日以外の場合、弊社に切り替わった際は「1日」に変更となりますが、ご容赦いただけますか。	回答番号13番のとおりです。
15	計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承くださいませか。 (例:使用期間が3/1~3/31の場合、計量日は4/1 0:00)	了承します。
16	川島排水ポンプ場は予備電源があるとのことですが、既に現在予備電源ご契約されていますでしょうか。	回答番号6番のとおりです。
17	川島排水ポンプ場の予備電源については入札金額算定には含めないが、落札した場合は予備電源も契約に含めるということでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	念のため、川島排水ポンプ場の予備電源の契約電力を教えてください。	直近の契約電力は19kwです(実績最大需要電力に応じ契約電力が変動していますので、直近の令和6年12月1日検針分での契約電力を記載しています。)
19	弊社は蓄熱割引等の適用ができませんがご了承くださいませか。	了承します。
20	自家発補給電力の契約は無いという認識でよろしいでしょうか。	自家発補給電力の契約はありません。
21	<p>・契約電力が500kW未満の施設は、各月の契約電力は「その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。」という運用になります。</p> <p>・契約電力が500kW以上の施設に於いては、仕様書に記載の契約電力が使用できる最大となります。</p> <p>契約電力が500kW以上で契約電力を超えて使用した場合、変更の必要性があるときは、発注者と受注者が協議して契約電力を変更することとなります。また、契約電力を超えた場合は、超過料金が発生します。</p>	<p>・前段その運用で結構です。</p> <p>・後段了承します。</p>

22	<p>契約電力 500kW 以上の施設で、仕様書の契約電力と現在の契約電力が異なる施設がございますか。その場合は、対象施設の現在の契約電力と直近 12 か月間の最大電力を教えてくださいませんか。</p> <p>また、供給開始に合わせて契約電力を変更する場合は、切替時に変更理由と根拠資料を提出いただきます。</p> <p>変更が供給開始日に間に合わない場合は、変更する日をずらしていただきますがよろしいでしょうか。</p>	<p>ございません。</p> <p>また変更する場合の理由及び根拠資料の提出、変更日をずらす点については了承します。</p>
23	<p>1年以内に協議により契約電力を 500kW 未満の値に減少した施設はございますか。</p> <p>その場合の定め方は以下の通りとなりますので、あらかじめご了承ください。</p> <p>「契約電力を減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が減少後の契約電力を上回る場合は、契約電力はその上回る最大需要電力の値とし、上回らない場合は、契約電力は減少後の契約電力とする。」</p>	<p>1年以内に協議により契約電力を 500kW 未満の値に減少した施設はありません。</p> <p>また契約電力の減少後の定め方については了承します。</p>
24	<p>弊社が契約となった場合、請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。</p>	<p>了承します。</p>
25	<p>1 施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。(例：庁舎〇〇円、売店〇〇円等)。</p> <p>ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただきます。</p> <p>なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。</p>	<p>1 施設の電気料金の支払いを分担して支払いする施設はあります。</p> <p>詳細は契約締結後の協議とします。</p>
26	<p>弊社では、毎月の燃料費等調整額の計算において、旧一般電気事業者が電気需給約款に定める算定諸元（基準燃料価格等の算出係数や算定式）を用いて計算します。</p>	<p>原則として、仕様書 3 その他（3）に明記しておりますとおり、「各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者に</p>

	<p>これについては、弊社は応札時点において適用されている約款（2024年4月1日実施）の算定諸元を用いて毎月の燃料費等調整金額を計算いたしますので、算定諸元が変更となった場合においても、応札時点の算定諸元を、契約期間中継続して用いて計算させていただきますが、ご承諾いただけますでしょうか。</p> <p>※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額（〇．〇〇円）を固定するお願いではありません。</p>	<p>よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の旧一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件または選択供給条件によるものとする。」としております。</p>
27	<p>供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、基本料金単価、電力量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>九州管内の みなし小売事業者（旧一般電気事業者）が基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際に、基本料金単価、電力量料金単価も見直しを行う場合は協議に応じます。</p>
28	<p>地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。</p>	<p>協議に応じます。</p>
29	<p>契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。</p>	<p>協議に応じます。</p>
30	<p>契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。</p>	<p>契約期間中に供給停止を予定している施設はありませんが、仮にそのような施設があった場合には、協議の上対応します。</p>
31	<p>仕様書2(9)に「紙媒体とは別に電子データ（エクセル）で送付すること（毎月10日までに）」とありますが、弊社では請求明細や使用電力量等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをご利用いただくことでよろしいでしょうか。</p>	<p>回答番号9番のとおりです。</p>
32	<p>電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。契約を締結した後、1年に満たな</p>	<p>協議に応じます。</p>

	いで契約を廃止される場合(または契約電力等を1年に満たないで減少される場合)は、当該部分について臨時電力を適用したのものととして後日料金を精算することは可能ですか。	
33	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	電力の契約に影響はしないと想定していますが、令和7年度に工事を予定する施設は以下のとおりです。 No.5 防災センター 受変電設備【高圧ケーブル取替工事】を改修予定 No.20 穂波支所 受変電設備を改修予定
34	「事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこととする」とありますが、停電などのお問合せについては、実際に送配電設備の運用・復旧を担う送配電事業者である九州電力送配電株式会社の各営業所へご連絡をいただきます。このような対応でご了承いただけますでしょうか。	了承します。

(入札に関すること)

番号	質問内容	回答
1	使用印鑑届につきまして、弊社の請求書の印鑑は電子印となっており、使用印鑑届に記載のある印鑑とは異なるため、使用印鑑届に記載されている「並びに代金の請求受領」を二重線で削除してもよろしいでしょうか。	印鑑が異なる場合は様式（様式 4-1）を追加掲載していますので、そちらをご提出ください。請求書の印鑑が電子印のために様式 4-1 に押印ができない場合は別紙としてその印影をあわせてご提出ください。なお、請求書名には役職名及び代表者名まで記載をお願いします。
2	入札書を郵送提出する際の、内封筒（入札書を入れる封筒）、外封筒の記載内容や郵送方法に指定はありますか。指定がある場合は、ご指示ください。	封筒の記載例につきましては、入札参加資格審査結果通知発送時に、電子メールにて添付資料として送付する予定ですが、外封筒には、告示文書に記載しております送付先・「入札書在中（開札日・案件名）」の記載及び封筒の継ぎ目に押印、内封筒（入札書を入れる封筒）には、「会社名」「件名：飯塚市本庁舎外 47 施設電力供給」をご記載ください。そして簡易書留でご郵送ください。
3	契約書案を入札資料として事前に配布いただくことは可能でしょうか。	契約書（案）を添付していますので、ご確認ください。
4	開札結果について、公開方法、公開範囲および公開予定時期を教えてください。	開札結果につきましては、令和 7 年 2 月 14 日に飯塚市ホームページ上で公開いたします。公開範囲は、件名・納入場所・入札者名・入札金額・落札者名・落札金額を予定しています。